



Úřad práce České republiky – Kontaktní pracoviště Pelhřimov

Pražská 2461, 393 01 Pelhřimov

Kontakty



+420 950 145 301



IDDS: cegzpxj

e-podatelna: podatelna.pe@uradprace.cz



www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova sloužící pro výkon činnosti Úřadu práce ČR.

Objekt je veřejnosti částečně přístupný.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Povrch komunikace před vstupem do budovy je asfaltovaný obalovanou směsí. Hlavní vstup do budovy je bezbariérový s malým převýšením cca 3 cm oproti přístupové komunikaci. Je opatřen mechanickými dvoukřídlými hliníkovými dveřmi otevíranými ven. Šířka otevíraného křídla je 105 cm. Zádveří o rozměrech 360 x 280 cm je opatřeno keramickou dlažbou. Dále do budovy se pokračuje skrze automaticky otevírané posuvné dveře s minimální šířkou otevření 80 cm. Za těmito dveřmi je nutno vystoupat po pevné šikmé rampě se sklonem 6°, tedy cca 10,5 %. Délka šikmé části je 365 cm, šířka 200 cm a po obou stranách je opatřena dvojitým kovovým zábradlím zabudovaným do ostění. Povrch rampy je opatřen protiskluzovou betonovou dlažbou. Po překonání rampy se vchází do vstupní haly o rozměrech 475 x 545 cm, která je již v úrovni 1. patra budovy.

Recepce ani informační centrum není k dispozici. Klienti využívají automatizovaný vyvolávací systém.

Interiér

Objekt je členěn na suterén s technickým zázemím a čtyři patra, ve kterých jsou umístěny jednotlivé kanceláře. Ze vstupní haly a z prostoru schodiště jsou chodby v jednotlivých patrech opatřeny protipožárními dveřmi o šířce 80 cm. Kanceláře jsou osazeny dveřmi o šířce 80 cm s běžnými dřevěnými prahy o výšce 2 cm. V úředních hodinách je klientům přístupná celá budova. Mimo úřední hodiny jsou uzamčeny vstupní dveře do objektu a vstup veřejnosti je možný pouze po domluvě a v doprovodu příslušného zaměstnance. Všechna podlaží budovy jsou vertikálně propojena vnitřním schodištěm a zároveň jsou bezbariérově přístupná i výtahem. WC pro veřejnost i samostatné WC pro imobilní osoby jsou umístěny na konci chodby v 1. patře.

Výtah

Je přístupný bezbariérově z úrovně vstupní haly a chodby 1. patra a umožňuje přístup do všech prostor budovy. Rozměry kabiny jsou 220 x 102 cm a automatické vstupní dveře mají šířku 80 cm. Ovládání je opatřeno Braillovými znaky pro slabozraké osoby.

Hygienické zázemí

Ve všech podlažích budovy jsou oddělené místnosti WC pro muže a ženy. Dveře místností sociálních zařízení mají šířku 60 cm.

Samostatná místnost WC pro imobilní osoby je umístěna v 1. patře. Dveře o šířce 80 cm jsou opatřeny příslušným piktogramem. Stavební řešení samotné kabiny vyhovuje svými rozměry a vybavením limitům přístupné toalety. WC pro imobilní osoby je běžně uzamčeno a informace o dostupnosti klíčů je uvedena na dveřích.

Parkování

Objekt nedisponuje vlastní parkovací plochou pro vozidla klientů. Pro osoby s pohybovým omezením jsou na placeném parkovišti areálu MěÚ Pelhřimov v ul. Pražská vyhrazena dvě parkovací místa. Nachází se ve stejné úrovni se vstupem do budovy a vzdálenost ke vstupu činí cca 25 m. S ohledem na využívání parkoviště rovněž imobilními klienty dalších úřadů (MěÚ a OSSZ) nelze garantovat přístupnost těchto vyhrazených míst.

Fotodokumentace

Parkovací místa a vstup do budovy



Zádveří s automatickými dveřmi



Vjezdová rampa do budovy



Přístup ze vstupní haly k výtahu

