


Dodatečné informace č. 1

Veřejná zakázka: „ÚP ČR – Uherské Hradiště – rekonstrukce objektu Na Morávce 1215“ – Projektční práce “

Na základě prohlídky místa plnění dne 23.8.2013 zadavatel doplňuje požadavky stanovené v bodě 1.2.5. zadávací dokumentace následovně:

- uvedení stavu hromosvodů do souladu s novými legislativními požadavky / hustota svodů max. 15 metrů /
- pořízení nových vnitřních tříštivých čidel a jejich napojení na síť stávajícího EZS v souvislosti se zabudováním nových oken
- rekonstrukce zastřešení vstupního vchodu budovy s přesahem minimálně kryjícím nástupní vodorovný prostor před hlavními vstupními dveřmi do objektu

Ve Zlíně dne..24..-07- 2013



.....
Mgr. Petr Janíček
ředitel Krajské pobočky ÚP ČR ve Zlíně