



# ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

krajská pobočka v Ústí nad Labem

ZNAČKA

VYŘIZUJE / TELEFON

V ÚSTÍ NAD LABEM

Lidmila Komlóová/950 171 476

23. dubna 2012

## **Veřejná zakázka – výběr zhotovitele DOTAZ č. 7 z 19.4.2012 a DOTAZ č. 8 z 20.4.2012**

### **DOTAZ 7**

- a. V TZ se píše o vertikálních žaluziích, ve VV na ně není položka. Mají se nacenit?
- b. Ve VV je jen montáž kuchyňské linky bez specifikace. Linky dodáte sami?
- c. Ve VV chybí nájem a demontáž ochranné sítě. Máme to započítat do montáže?

### **Odpověď**

- a. *Žaluzie nejsou předmětem této veřejné zakázky a nejsou tedy ani předmětem ocenění.*
- b. *Ocenit dodávku kuchyňských linek (viz přiložený výkres), alespoň v jedné spodní části každé linky rozdělit skříňku horizontálně policí, vč. kuchyňské desky, lišt a úchytů do místností označených jako zázemí pro zaměstnance v 1. a 2. NP, materiál např. lamino či fólie, popř. jiný vhodný materiál (dýha, lak), a to vč. montáže a napojení na vodu a odpad.*
- c. *Ocenit i nájem a demontáž ochranné sítě.*

### **DOTAZ 8**

- d. Upozorňuji, že ve VV VZT jsou asi špatně nastavené vzorečky u prvních osmi položek. Násobí se řš\*kč\*m. Máme je opravit?

### **Odpověď**

- d. *V příloze je přiložen upravený výkaz výměr se správně nastavenými vzorci. U potrubí pozink a kolene obdélníkového průřezu je ocenění na měrnou jednotku m<sup>2</sup>, ostatní na m', nebo kusy.*

Lidmila Komlóová  
referát správy majetku a investic  
tel. 950 171 476  
e-mail [lidmila.komloova@ul.mpsv.cz](mailto:lidmila.komloova@ul.mpsv.cz)

